



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Jääkärinkankaan monitoimitalo
Haapalehdontie 30
90670 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 3.6.2024 päivättyyn ja 11.6.2024 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Kohteen esittely on hyvä, erityisesti vammaisneuvosto kiittää useista esteettömistä wc-tiloista ja induktiosilmukoiden laadukkaasta tarvearvioinnista.

Esteettömän sisäänkäsyn parantamiseksi vammaisneuvosto suosittelee päiväkotia lähimmälle parkkialueelle muutaman le-pysäköintipaikan lisäämistä.

Esteettömien wc-tilojen monipuolistamiseksi vammaisneuvosto suosittelee niistä muutamien muuttamista toisen puolen käytettäväksi (huomioiden peilikuvan olemassaolo eli vähintään yksi vasemmalta puolen ja vähintään yksin oikealta puolen käytettävä). Tämä parantaa erilaisten käyttäjäryhmien tarpeiden huomiointia.

Vammaisneuvosto ehdottaa porrastimen sijaan porrashuoneen ja ulkoterassin välille kiinteää luiskaa. Vammaisneuvoston näkemyksen mukaan terassin toimivuus ei heikkenisi, vaikka se olisi suunniteltua pienempi ja luiskalle saataisiin tilaa. Luiska on nostinta toimintavarmempi, halvempi ja käyttäjäystävällisempi, sillä kaikki eivät kykene painamaan porrastimen painiketta koko siirtymän ajan. Ratkaisuna luiska vähentää myös väärinkäyttöä.

Anni Mannelin

Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta

Asiantuntijasihteeri,
vammaisneuvosto