



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Puolivälinkankaan monitoimitalo

Mielikintie 9
90550 Oulu

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 29.8. päivättyyn ja 3.9.2024 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Monipuolinen kohde, jonka esteettömyys on hyvällä tasolla.

Vammaisneuvosto antaa erityistä kiitosta kohteeseen suunnitteilla olevista esteettömistä keittiökalusteista nuorille sekä esteettömästä käsienpesupaikasta.

Käyntiportin avattavuus istumakorkeudelta yhdellä kädellä tulee tarkistaa. Induktiosilmukoiden kattavuus eri huoneissa tulee tarkistaa

Vammaisneuvosto suosittaa osaa esteettömistä wc-tiloista rakennettavaksi yhdeltä puolen käytettäväksi, jolloin wc-istuimen toiselle puolelle jää enemmän tilaa. Suositellaan myös naulakkoja eri korkeuksille suihkutilojen yhteyteen parantamaan esteettömyyttä.

Esittelyn aikana sovitaan, että kohteeseen selvitetään mahdollisuutta tuoda isompien lasten hoitopöytä.

Anni Mannelin

Heli Metsävirta

Puheenjohtaja, vammaisneuvosto Asiantuntijasihteeri, vammaisneuvosto