



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut  
Rakennuslautakunta

## VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Pöllönkankaan päiväkoti  
Kuovitie 9  
90540 Oulu

### Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 10.12.2024 esitettyyn esteettömyyssuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä tai toimia on heikentynyt.

Esittelyssä käytiin läpi yksikerroksinen, leveähköllä mitoituksella toteutettu rakennussuunnitelma.

Vammaisneuvosto antaa kiitosta esteettömien leikkivälineiden huomioimisesta, induktiosilmukoista ja leveästä käytävämitoituksesta.

Esteettömissä wc-tiloissa on hyvä varata molemmin puolin tilaa pyörätuolia varten niin paljon kuin mahdollista.

Leikkipihalle johtavan portin valinnassa tulee huomioida käytettävyys pyörätuolista käsin. Portti tulee olla yhdellä kädellä avattavissa.

Valaistus-, väri- ja kontrastisuunnitelmiin tulee vielä kiinnittää huomiota, niitä ei esitelty vammaisneuvostolle keskeneräisyyden vuoksi.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri,  
vammaisneuvosto