

Rakennuksen tiedot

Rakennushankkeen nimi	Kaup.osa / kortteli / tontti
Osoite	
Kerrostasojen määrä	Asuntojen määrä

Pääsuunnittelijan tulee tarkistaa kussakin kohdassa esteettömyysasetuksen VnA 241/2017 sisältö johon pykälä viittaa. Tätä listaa voidaan käyttää myös suunnittelun apuna. Lisäksi Oulun kaupungissa noudatetaan rakennusjärjestystä (22 §) ja Topten-käytäntöjä. Ulko-ovien mitoitus paloturvallisuusasetuksen mukaan 848/2017 34 §.

	Suunnitelmien tarkastus	Toteutuksen tarkastus	Rivitalo	Paritalo	Omakotitalo	Kaupunkipientalo
Rakennukseen johtava kulkukäytävä (2 §)			leveys \geq 1200 mm			
			helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton			
			kaltevuus \leq 5 %			
			jos kulkukäytävällä on porras, sen yhteydessä on oltava luiska tai nostin			
				poikkeamismahdollisuus , jos esteettömän kulkuväylän toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomioon ottaen mahdotonta		
Luiska (2 §)			helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton			
			leveys \geq 900 mm			
			\geq 50 mm suoja-reuna, jos ei rajaudu kiinteään rakenteeseen			
			ala- /ylätasolla \geq 1500 mm pitkä vaakasuora tasanne			
			kaltevuus \leq 5 %			
			jos korkeusero \leq 1000 mm, kaltevuus \leq 8 %, kun yhtäjaksoisen luiskan korkeusero \leq 500 mm, jonka jälkeen vaakasuora \geq 2000 mm pitkä välitasanne			
Autopaikat (2 §)			jos on auto-paikkoja, \geq 1 kpl esteetön	ei koske paritaloa, omakotitaloa eikä kaupunkipientaloa		
			\geq 3600 mm leveä ja \geq 5000 mm pitkä			
			merkitään liikkumis-esteisen henkilön tunnuksella			
Sisäänkäynti (3 §)			ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä oven ulkopuolella \geq 400 mm			
			ulko-oven edessä olevan tasanteen leveys \geq 1500 mm ja pituus \geq 1500mm			

Ovet (4 §)			sisääntulokerroksessa asuinhuoneisiin, asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin (<i>asunnon wc- ja pesutila ja asuntokohtainen ulkotila kuten parveke tai terassi</i>) ja rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin (<i>irtaimiston, lastenvaunujen, apuvälineiden ja ulkoiluvälineiden säilytystilaa, jätehuonetta, talopesulaa, kuivaushuonetta ja talosaunaa sekä muuta kiinteistölle asukkaan käyttöön tarkoitettua tilaa kuten autohallia</i>) johtavan oven ja kulkuaukon vapaa leveys ≥ 800 mm
			sisääntulokerroksessa oven yhteydessä ei saa olla tasoeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä, tällöin ≤ 20 mm korkea, ja muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla
			tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessä oven ulkopuolella saa olla > 20 mm, jos kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla (koskee pientalon osalta vain sisääntulokerrosta)
			ulko-oven ja asuinrakennuksen käyttöä palvelevan tilan oven on toimittava siten, että liikkumis- tai toimimisesteinen henkilö voi sen helposti avata
Lisäksi Oulun kaupungin luovuttamilla vuokratonteilla maanvuokrasopimuksen mukaisesti tulee ehtojen täytyä koskien myös esteettömyyttä			

Yhteenveto

Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut, että ne täyttävät VnA 241/2017 vaatimukset.	Olen tarkastanut kohteen ja todennut, että ne täyttävät VnA 241/2017 vaatimukset.
Pääsuunnittelijan nimi ja päiväys	Vastaavan työnjohtajan nimi ja päiväys