

# MERKINTÄOHJE

## 1. DYMO–TARRALLA:

TK01FG30

TK01KS20–1120  
Ilmastoinnin  
lisäaikapainike

- Alakatossa olevat venttiilit sekä toimi– ja kenttälaitteet. Merkintä alakattorunkoon. Esim. LSV, SULKU, TH122MG40. Merkintä myös laitteeseen. Katso lisäksi kohta 2.
- Näkyvillä olevat kenttälaitteet (lämpötila–anturit, pitoisuusanturit, käyttökytkimet jne.). Käyttäjien käytössä olevat lisäaikakytkimet ja huonesäätimet ym. merkitään lisäksi toimintaa selventävällä lisätekstillä. Esim. ilmastoinnin lisäaikapainike, lämmityksen lämpötilasäädin.
- Teksti on musta ja pohja valkoinen.

## 2. KUULAKETJU + AVAIMENPERÄ:

xxx l/s



- Linjasäätöventtiileiden ym. virtaamatiedot merkataan ”avaimenperään” ja kiinnitetään kuulaketjulla venttiiliin.

## 3. KAIVERRETTU KILPI 80\*40:

TK01LP40  
LÄMMITYSPATTERI  
ILMA +12...+19°C }  
VESI +50...+30°C }

Tekstin korkeus  
10mm

Tekstin korkeus  
4mm/rivi

- Kojeesiin liittyvät osat kuten lämmitys– ja jäähdytyspatterit, suodattimet, sivuvirtaussuodattimet, mutapussit, pumput.
- Kiinnitys joko tarralla tai kuulaketjulla
- Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu teksti on musta ja pohja valkoinen.

## 4. KAIVERRETTU KILPI 100\*40(minimi):

VAK02

Tekstin korkeus  
10mm

TK01PÄIVÄKOTI 1.KRS  
TK02 LUOKAT 2.KRS  
PVPK01 PERUSVESIPUMPPAAMO }

Tekstin korkeus  
4mm/rivi

- Kenttä– ja alakeskukset
- IV–koneet, vedenjäähdyttimet, lämmönsiirtimet
- Tunnuskilvet tehdään kerrosmuovista. Kaiverrettu teksti on musta ja pohja valkoinen.

	Toimisto	Kohde	Sisältö MERKINTÄOHJE	RAU	Keskus	Lehti 1/1
				Työ no 20410424.001	Piir no A6011	Muutos
				Päiväys 3.10.2022		
OULU A6011.dwg	Vastuullinen suunnittelija	Kiinteistönumero:				