



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Rakennuslautakunta

VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

**Vaakunakylän sydän, K42, PSOAS ja yhteisöllinen palveluasuminen
Asuntomessut Oulu 2025
90500 Oulu**

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 13.6.2023 päivättyyn ja 15.6.2023 esitettyyn esteettömyysuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohteen esteettömyys on hyvä etenkin yhteisöllisen asumisen puolella. Vammaisneuvosto haluaa muistuttaa että esteettömät ratkaisut ovat tarpeellisia ja hyödyllisiä myös opiskelijoille.

Vammaisneuvosto suosittaa vahvasti induktiosilmukkaa yhteisiin yleisiin tiloihin. Se vaaditaan, mikäli tilassa on asennettuna äänentoistojärjestelmä.

Vammaisneuvosto suosittelee sisäpihalle kolmatta le-pysäköintipaikkaa, ottaen huomioon yhteisöllisen palveluasumisen asiakaskunta.

Opiskelija-asuntojen puolelle suositellaan suihkutilaan tukikaidetta.

Yhteisen alakerran turvallisuutta ja käytettävyyttä parantavat yli 90 astetta aukeavat ovet.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijas sihteeri,
vammaisneuvosto