



Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut  
Rakennuslautakunta

## VAMMAISNEUVOSTON ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Koy Oulun Sahasaari  
Mannenkatu 12  
90130 Oulu

### Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 19.5.2023 päivättyyn ja 25.5.2023 esitettyyn esteettömyysuunnitelmaan. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohteen esteettömyydessä ei ole merkittäviä puutteita ja pienillä huomioilla sitä voidaan parantaa merkittävästi.

Vammaisneuvosto edellyttää induktiosilmukkaa vähintään cinema-tilaan.

Esittelyn aikana tultiin tulokseen, että kohteen käyttötarkoitukseen nähden optio hissiä varten riittää. Vammaisneuvosto suosittaa sen sijoittamista niin, että käynti hissiin olisi tuulikaapista.

Pukuhuoneesta suositellaan suoraa pääsyä esteettömään wc-tilaan. Inva-wc:n istuin tulee varustaa tukikaiteilla molemmiin puolin. Esteettömissä wc-tiloissa käsisuihkuun ja wc-paperiin tulee ulottua wc-istuimelta nousematta. Hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu mistä tahansa kaatumisen tai putoamisen sattuessa wc:ssä.

Saunaan suositellaan esteettömyyttä tukevia ratkaisuja, kuten alhaalta asti lämpenevä kiuas sekä oven vierestä tilaa renkaalliselle suihkutuolille (n. 1 m<sup>2</sup>). Tukikaiteet ja väliasketmat lauteille hyödyttävät kaikkia. Suihkutilaan suositellaan vähintään seinälle kääntyvää suihkuperästä lisäämään turvallisuutta.



Lausunto

30.5.2023

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri,  
vammaisneuvosto