



PSOAS Uno  
Ylioppilaantie 6  
90130 Oulu

## ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

### Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 19.4.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Kohdetta on mitoitettu esteettömyyden saavuttamiseksi, mutta osa kulkureiteistä ei edistä esteettömyyden aitoa toteutumista. Saavutettavuuden toteutuminen ei selviä esittelystä, eikä materiaaleista.

Vammaisneuvosto suosittaa esteettömän kulkureitin rakentamista autohallista pyörävaraston kautta lähemmäs asuinrakennusta. Nykyisen suunnitelman mukainen reitti kulkee ulkoa, maan sulanapitojärjestelmää tai katosta ei ole ja reitti tulee olemaan liikuntarajoitteisille haastava suurimman osan vuodesta.

Vammaisneuvosto pitää hissikoreja liian kapeina käytettävyyden kannalta: tila ei riitä ison apuvälineen kääntämiseen, eivätkä hissit ole läpikuljettavia. Esteettömyysasetusten lisäksi mm. käytettävyyden huomioiminen hillitsee korjauskustannuksia ja lisää turvallisuutta.

Suosittelaa myös 1. krs:n yleisiä wc-tiloja muutettavaksi kahdeksi yhdeltä puolelta käytettäväksi esteettömiksi wc-tiloksi, jolloin monipuolinen käytettävyys paranee.

Esittelyn aikana huomioitaviksi seikoiksi nousee käsisuihkujen sijoittaminen esteettömissä wc-tiloissa. Nykyisellään niitä ei ylety käyttämään wc-istuimelta.

Vammaisneuvosto pitää saavutettavuuden laiminlyöntinä sitä, ettei kohteessa ole ollenkaan varausta induktiosilmukalle. Lain mukaan vaatimus koskee vain kokoustiloja, mutta kohteen monipuolista, kustannustehokasta ja nykyaikaista käyttöä ajatellen varaus tulisi rakentaa. Opasteista, ohjauksesta ja valaistuksesta vammaisneuvosto ei saa tietoa.

Vammaisneuvosto pitää kohteessa hyvänä tasonostinta, kääntyviä suihkuseiniä ja polkupyöräverstaalla paikkavarausta invamopolle.