



Kontinkangas Lamellitalo D
Kajaanintie 48
90220 Oulu

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 4.5.2022 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Esittely on hyvä ja suunnitelmista näkyy suunnitellun kohderyhmän tarpeiden huomiointi, siis käytettävyys.

Vammaisneuvosto muistuttaa, että kynnyksiä tulee välttää ja vain kun ne ovat täysin välttämättömiä, korkeus on korkeintaan 2 cm. Kohteeseen suositellaan vain pneumaattista kynnymateriaalia.

Suosittelaa yleisiä esteettömiä wc-tiloja muutettavaksi yhdeltä puolelta käytettäväksi molemmin peilikuvoin. Tämä parantaa tilan käytettävyyttä ja helpottaa käsisuihkun asentamista. Käsisuihku tulee olla käytettävissä wc-istuimelta nousematta.

Suosittelaa induktiosilmukkaa vastaanottoon.

Vammaisneuvosto antaa kohteelle kiitosta erityisesti saattoliikenteen erillisestä huomioinnista ja opastesuunnitelman hyvästä tasosta.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto