



Vaaranpihan palvelutalo  
Kauppurienkatu 23  
90100 Oulu

## ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

### Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 17.6.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Esittely on järjestelmällinen, mutta keskeneräisyys kiinnittää huomiota.

#### Yleistä

Liikuntaesteisten autopaikat on merkittävä suunnitelmiin.

Käsijohteiden tulee ylittää portaikko 300 mm, myös luiskien ja ramppien osalta vammaisneuvosto suosittaa tätä käytäntöä.

Kellarikerroksessa on useita ovia ryppäessä ja helppo liikkuminen tulee varmistaa hyvällä opastuksella. Myös ohjaus- tai kontrastiraitaa suositellaan turvallisuuden ja esteettömyyden parantamiseksi. Ovenavauspainikkeiden sijaintiin tulee kiinnittää huomiota.

Vammaisneuvosto suosittaa kääntyviä suihkujakkaroita yleisiin suihkutiloihin ja kolmatta suihkua oikealle seinustalle pitkän penkin sijaan. Kolmas suihku yksinään palvelisi suihkussa apua tarvitsevia.

Asuntojen keittiökalusteet eivät ole esteettömiä ja esimerkiksi lavuaarin käyttö on hankalaa hanan sijaitessa kaukana. Alle ei mahdu apuvälineen kanssa.

Esittelyn aikana suunnitelmaan lisätään käsijohteita, mutta niiden riittävyteen vammaisneuvosto ei materiaalin puutteessa voi ottaa kantaa.

#### Wc-tilat

Asuntojen wc-tiloista puuttuu mm. nousutuet ja lavuaarin käytettävyys on heikko wc-istuimelta. **Tila ei täytä esteettömyysnormeja** ja vammaisneuvosto pyytää rakennusvalvontaa tarkastamaan detaljit esittelijän kanssa.

Yleisten esteettömien wc-tilojen hälytysmekanismiksi suositellaan huoneen kiertävää narua lattian läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu kaatumisen tai putoamisen jälkeen mistä tahansa wc:ssä.

Käsisuihkun tulee olla käytettävissä ilman tarvetta nousta wc-istuimelta.