



Oulun yliopistollinen sairaala  
Rakennusosa F, kerrokset 5-8  
90220 Oulu

## ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

### **Puoltava**

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 18.5.2022 esitettyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu vammaisneuvoston kokemusasiantuntijuuteen käytettävyydestä, turvallisuudesta ja soveltuvuudesta henkilöille, joiden kyky liikkua, kuulla, nähdä ja toimia on heikentynyt.

Esittely on jatkumoa kahdelle aiemmalle ja monet ratkaisut ovat vakiintuneet samanlaisena eri kerroksiin.

Vammaisneuvosto esittää huolensa merkittävän tasoeron ratkaisemisesta avohoitotalon ja F-talon välillä. Muistutamme, että muun kuin esteettömyysmääräykset noudattavan luiskan rakentaminen on kielletty. Vammaisneuvosto pyytää ratkaisun varmistuttua vielä yhteydenottoa neuvostoon.

Vammaisneuvosto kiinnittää huomiota potilashuoneiden wc-istuimien ympärille jäävään tilaan, mahtuuko siihen suihkupyörätuolilla? Esittelijän mukaan wc:n kiintokalusteiden tarkka sijoittelu riippuu ontelolaatasta ja vammaisneuvosto esittää huolensa, etteivät kaikki wc-tilat tule soveltumaan samanlaiseen käyttöön. Vammaisneuvosto pyytää nähtäväkseen toteutuksesta kuvamateriaalia hankkeen edetessä.

Vammaisneuvosto suosittaa kiinnittämään huomiota erityisesti potilashuoneiden wc-tiloihin ohjaaviin opasteisiin jo käytävältä alkaen.

Vammaisneuvosto pyytää kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että 8. krs:n potilashuoneista tulee löytyä vaihtoehto potilaalle, joka liikkuu pyörätuolilla ja jolla on mukanaan sekä tulkki että henkilökohtainen avustaja tai omainen.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto