



Vaskikankaan päiväkoti  
Puhaltajantie 2  
90670 Oulu

## ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

### Ehdollinen

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 15.3.2022 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 § e ja 117 § d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Esittely on selkeä ja julkisivukuva hyvä. Esteettömyydestä löytyy puutteiden lisäksi kiitettävää.

Huomattava puute kohteessa on, ettei henkilökunnalle ei ole merkitty esteetöntä wc-tilaa. Vammaisneuvosto on ilmoittanut puutteesta tilaajalle, puute on merkittävä.

Lasten käyttöön tarkoitettuihin esteettömiin wc-tiloihin suositellaan pientä lavuaaria käsisuihkun kanssa lähelle wc-istuinta. Nykyisellään wc-istuimelta ei yllä käyttämään lavuaaria.

Esteettömyyssuunnitelmassa ei ole mainintaa, mutta esittelyn mukaan henkilökunnan käyttöön on tulossa oma le-pysäköintipaikka, mikä on hyvä asia.

Kohteessa käytetään esteettömiä pihaleikkikalusteita. Pehmolaatta on vammaisneuvoston suosittama materiaali kalusteiden alle.

Ulkoportaiden porrassyöksy toiseen kerrokseen suljettava alta törmäysvaaran vuoksi (tarkat mitat ympäristöministeriön ohjeesta).

Luiskan ritilän silmäkooksi suositellaan 10x30 mm.

Anni Mannelin  
Puheenjohtaja, Vammaisneuvosto

Heli Metsävirta  
Asiantuntijasihteeri, Vammaisneuvosto