



Heinätorin päiväkot
Torikatu 45
90120 Oulu

ESTEETTÖMYYSLAUSUNTO

Puoltava

Tässä lausunnossa otetaan kantaa 28.9.2021 päivättyihin esteettömyyssuunnitelmiin. Lausunto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 117 S e ja 117 S d sekä valtioneuvoston asetukseen rakennuksen esteettömyydestä ja Ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Kohteen esittely on kaikkiaan hyvä ja esteettömyys näyttäisi sen mukaan toteutuvan mallikkaasti.

Mainittakoon kuitenkin leikkipihan portin esteettömän käytön huomiointi suunnitelmien edetessä. Vammaisneuvosto tuo esiin, että pyörätuolissa istuen ylöspäin avattavat puomit ovat raskaita ja vaikeita. Toisaalta lukituksen on oltava lapsien käyttämättömissä.

Todetaan esittelyn aikana, että kohteen ympäristöön liittyy riskejä keskustan läheisyyden vuoksi. Kohteessa tarjotaan lastenhoitoa myös öisin. Tämä liittyy lukitusjärjestelmän valintaan.

Liikuntaesteisten wc:n hälytysjärjestelmään tulee myös kiinnittää huomiota, siitä ei ole kirjallista mainintaa esittelymateriaalissa. Vammaisneuvosto suosittaa wc:n kiertävää hälytysnarua lattia läheisyydessä, jolloin hälytys onnistuu minne tahansa vessassa kaatuessa/tippuessa.

Anni Mannelin
Puheenjohtaja,

Heli Metsävirta
Asiantuntijasihteeri